Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu

**Informacja**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 17 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **ze strefy zaopatrzenia w wodę Nowy Tomyśl zaopatrującej w wodę mieszkańców w miejscowościach Nowy Tomyśl, Bukowiec, Boruja Kościelna, Cicha Góra, Chojniki, Glinno, Jastrzębsko Stare, Boruja Nowa, Paproć, Przyłęk, Sękowo, Stary Tomyśl, Wytomyśl, Szarki oraz Grubsko.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań jakości wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Nowy Tomyśl informuje, że stwierdzono **niezgodność z wartością parametryczną** w zakresie parametru fizykochemicznego **żelazo w ilości 271 g/l** (wartość dopuszczalna 200 g/l).

Wskazana powyżej niezgodność z wartością parametryczną **nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów** może jednak obniżać cechy organoleptyczne wody: smak, zapach, barwę i cechy użytkowe, np. powodować brunatne przebarwienia na armaturze i urządzeniach sanitarnych czy pranych tkaninach.




**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.**

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Mirosława Łuczak-Bąbelek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/